

PRÜFZEUGNIS

zur Bestimmung der Rutschhemmung gemäß DIN EN 16165, Anhang B

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz): Eichenparkett mit werkseitiger Versiegelung
Artikelbezeichnung: BONA Craft Oil 2K
Abmessungen: Prüfmuster: 1000 x 500 x 14 [mm]; Parkettelemente: Länge variabel, Dicke 14 mm; Breite/Deckbreite: 20,5/19,8 [mm]
Farbe: eiche / transparent
Oberfläche: matt, eben, feinrau strukturiert
Prüfmuster werkseitig geölt mit Bona Craft Oil 2K (2-k; imprägnierendes Öl);
Auftragsmenge: ca. 30 m²/Liter; Auftrag 1-fach
Aufbau: Eichenparkett + 1x Bona Craft Oil 2K Neutral
Hersteller/Lieferer: Bona Sweden AB
Murmansgatan 130
200 21 Malmö
SCHWEDEN

Auftraggeber: Bona AB
Murmansgatan 130
212 25 Malmö
SWEDEN

Zeugnisnummer: 104872514.001

Probeneingang: 25.07.2025

Prüfdatum: 29.07.2025

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165** (Ausgabe 02/2023)
"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren";
Anhang B – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene
Die Anlieferung des Probelbelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
Prüfrichtung parallel zur Dielenlänge/Maserung

Prüfergebnis: Winkelwert α_{shod} : **12°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer


Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 01.09.2025
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt nur für das vorstehend bezeichnete Prüfmaterial.
Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt.
Der Konformitätsaussage liegt die binäre Entscheidungsregel nach „ILAC-G8: 09/2019“ zugrunde.
Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.