

PRÜFZEUGNIS

zur Bestimmung der Rutschhemmung gemäß DIN EN 16165, Anhang B

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz): 3-Schichtparkett aus Eiche mit werkseitiger Versiegelung
Artikelbezeichnung: BONA WAVE 2K + BONA ANTI-SLIP ADDITIVE
Abmessungen: Prüfmuster: 1000 x 500 x 37 [mm]; Eichendielen: Länge variabel, Dicke 15 mm; Breite/Deckbreite: 20,5/19,8 [mm]
Farbe: eiche
Oberfläche: matt, eben, feinrau strukturiert
Prüfmuster werkseitig versiegelt mit Bona Wave 2K (wasserbasiert); Auftragsmenge: 120 - 100 g/m²; Auftrag 2-fach
Hersteller/Lieferer: Bona Sweden AB
Murmansgatan 130
200 21 Malmö
SCHWEDEN

Auftraggeber: Bona AB
Murmansgatan 130
212 25 Malmö
SWEDEN

Zeugnisnummer: 104872503.001

Probeneingang: 30.04.2025

Prüfdatum: 16.05.2025

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165** (Ausgabe 02/2023)
"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren";
Anhang B – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfergebnis: Winkelwert α_{shod} : **13°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 01.09.2025
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt nur für das vorstehend bezeichnete Prüfmaterial.
Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt.
Der Konformitätsaussage liegt die binäre Entscheidungsregel nach „ILAC-G8: 09/2019“ zugrunde.
Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (051 39) 99 82-0 · Telefax (051 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

