PRÜFZEUGNIS

zur Bestimmung der Rutschhemmung gemäß DIN EN 16165, Anhang B

Prüfobjekt:	**Holz/Holzverbundwerkstoff**	
	Materialart (Holz)	Eichenparkett mit werkseitiger Versiegelung
	Artikelbezeichnung:	BONA Mega EVO
	Abmessungen:	Prüfmuster: 1000 x 500 x 14 [mm]; Parkettelemente: Länge variabel, Dicke 14 mm; Breite/Deckbreite: 20,5/19,8 [mm]
	Farbe:	eiche / transparent
	Oberfläche:	matt, eben, feinrau strukturiert Prüfmuster werkseitig versiegelt mit Bona Mega EVO (1-k; wasserbasierter Acryl-Polyurethan Lack); Auftragsmenge: 120 - 100 g/m²; Auftrag 2-fach Aufbau: Eichenparkett + 1x Bona Primer + 2 Bona Mega EVO matt
	Hersteller/Lieferer:	Bona Sweden AB Murmansgatan 130 200 21 Malmö SCHWEDEN
Auftraggeber:	Bona AB Murmansgatan 130 212 25 Malmö SWEDEN	
Zeugnisnummer:	104872504.001	
Probeneingang:	25.07.2025	
Prüfdatum:	29.07.2025	
Probenahme:	Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut	
Prüfgrundlage:	**DIN EN 16165** (Ausgabe 02/2023) "Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren"; **Anhang B** – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand. Prüfrichtung parallel zur Dielenlänge/Maserung	
Prüfergebnis:	Winkelwert α_{shod}:	**7°**
Bewertung:	**Klasse der Rutschhemmung:**	**R9**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer

Institut für physikalisch und chemisch beanspruchte Wand- und Bodenbeläge
SFV
Säurefliesner-Vereinigung e.V.
Großburgwedel

Großburgwedel, 01.09.2025
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt nur für das vorstehend bezeichnete Prüfmaterial.
Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt.
Der Konformitätsaussage liegt die binäre Entscheidungsregel nach „ILAC-G8: 09/2019" zugrunde.
Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.